

様式第2

冷房機使用点検表

点検項目	設置場所	室内機型式	数	異常の有無	室外機型式	数	異常の有無	摘要					
・室内外機冷媒ガス 洩れ検査	第四特別教室	SPW-T30A4	2	有無	SPW-C50C4 15台	2	有無						
	図書室	4台	2	有無									
・室内外機ファン軸 受ベアリング点検	理科室	SPW-T40A4	1	有無									
・電気絶縁測定及び 端子増締め	多目的ホール	SPW-T50A4 10台	2	有無									
	第三特別教室		1	有無									
・圧縮機メガーリグ 点検	音楽室		2	有無									
	小会議室		1	有無									
	進路指導室		1	有無									
・保安回路作動点検 ・室内外機交換機点 検	調理室		1	有無									
	生物科学実習室		2	有無									
・室内機フィルター 点検清掃	食農科学科3年		HITACHI RCI-AP160K5	1	有無	RAS-AP160EA1 4台	1	有無					
	環境科学科3年			1	有無								
生物科学科3年	1			有無									
・総合運転調整	保健室	1		有無									
	職員室	7台	3	有無	RAS-AP335EA1	1	有無						
	事務室	HITACHI RPC-AP112K5	1	有無	RAS-AP112EA1	1	有無						
・総合運転調整	校長室	2台	1	有無	2台	1	有無						
	食農科学科2年	TOSHIBA AIU-AP1126H 12台	2	有無	ROA-AP2245 6台	1	有無						
	環境科学科2年		2	有無									
	生物科学科2年		2	有無									
	食農科学科1年		2	有無									
	環境科学科1年		2	有無									
	生物科学科1年		2	有無									
	分析実習室		HITACHI RPC-56A3	1					有無	RAS-56A2	1	有無	
	培地作成実習室		HITACHI RPC-100A3	2					有無	RAS-100A2	2	有無	
	特記事項												

実施年月日 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

実施者