

様式第2

冷房機使用点検表

点検項目	設置場所	室内機型式	数	異常の有無	室外機型式	数	異常の有無	摘要
・室内外機冷媒ガス 洩れ検査	第四特別教室	SPW-T30A4	2	有無	SPW-C50C4 15台	2	有無	
	図書室	4台	2	有無		2	有無	
・室内外機ファン軸 受ベアリング点検	理科室	SPW-T40A4	1	有無		1	有無	
	多目的ホール		2	有無		2	有無	
・電気絶縁測定及び 端子増締め	第三特別教室		1	有無		1	有無	
	音楽室		2	有無		2	有無	
・圧縮機メガーリグ 点検	小会議室	SPW-T50A4	1	有無		1	有無	
	進路指導室		1	有無		1	有無	
・保安回路作動点検 点検	調理室	10台	1	有無		1	有無	
	生物科学実習室		2	有無		2	有無	
・室内機フィルター 点検清掃	食農科学科3年		1	有無	RAS-AP160EA1 4台	1	有無	
	環境科学科3年	HITACHI	1	有無		1	有無	
生物科学科3年	RCI-AP160K5	1	有無	1		有無		
・総合運転調整	保健室		1	有無		1	有無	
	職員室	7台	3	有無	RAS-AP335EA1	1	有無	
	事務室	HITACHI RPC-AP112K5	1	有無	RAS-AP112EA1	1	有無	
	校長室	2台	1	有無	2台	1	有無	
	食農科学科2年		2	有無	ROA-AP2245 6台	1	有無	
	環境科学科2年		2	有無		1	有無	
	生物科学科2年	TOSHIBA	2	有無		1	有無	
	食農科学科1年	AIU-AP1126H	2	有無		1	有無	
	環境科学科1年	12台	2	有無		1	有無	
	生物科学科1年		2	有無		1	有無	
	分析実習室	HITACHI RPC-56A3	1	有無	RAS-56A2	1	有無	
	培地作成実習室	HITACHI RPC-100A3	2	有無	RAS-100A2	2	有無	
特記事項								

実施年月日 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日

実施者